

		DRZW. ZEWNĘTRZNE																						
RODZAJ MATERIAŁU		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		DREWNO		DREWNO		DREWNO		DREWNO		STAL		STAL		DREWNO		STAL		
NR		Dz1		Dz2		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		
SCHEMAT																								
WYMIARY OTWORU W ŚWIECIE MURU [cm]	S _o	138		138		138		100		100		90		90		100		100		100		100		
	H _o	290		290		290		205		205		205		205		205		205		205		205		
WYMIARY OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY [cm]	S _o	126		126		126		90		90		80		80		90		90		90		90		
	H _o	225		225		225		200		200		200		200		200		200		200		200		
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ILOŚĆ SZT.	PARTER	1	-	-	1	-	1	6	2	2	2	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1
	RAZEM	1	-	-	1	-	1	9	4	3	3	1	-	3	-	1	2	1	1	1	1	2	1	
UWAGI		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		PATRZ TEŻ UWAGI OGÓLNE		
		Drzwi w systemie stolarki aluminiowej z wkładką termiczną o skrzydłach niesymetrycznych. Jedno skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi i okucia antywłamaniowe z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Drzwi należy wyposażyć w system automatycznego otwarcia. Współczynnik przenikania ciepła drzwi poniżej 1,3 W/m2K. Kolor – ciemny brąz.		Drzwi w systemie stolarki aluminiowej z wkładką termiczną o skrzydłach niesymetrycznych. Jedno skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi i okucia antywłamaniowe z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Współczynnik przenikania ciepła drzwi poniżej 1,3 W/m2K. Kolor – ciemny brąz.		Drzwi w systemie stolarki aluminiowej o skrzydłach niesymetrycznych. Jedno skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Kolor – ciemny brąz.		Drzwi płytowe laminowane, jednoskrzydłowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle.		Drzwi płytowe laminowane, jednoskrzydłowe z podcięciem (wentylacją). Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle.		Drzwi płytowe laminowane, jednoskrzydłowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 80cm w świetle.		Drzwi płytowe laminowane, jednoskrzydłowe z podcięciem (wentylacją). Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 80cm w świetle.		Drzwi w systemie slusarki stalowej, jednoskrzydłowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi w odporności ogniowej EI 30S z samozamykaczem.		Drzwi w systemie slusarki stalowej, jednoskrzydłowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi w odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.		Drzwi płytowe laminowane, jednoskrzydłowe z podcięciem (wentylacją). Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Drzwi z samozamykaczem.		Drzwi w systemie slusarki stalowej z wkładką termiczną, jednoskrzydłowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową. Ościeżnica, klamka, zawiasy systemowe. Skrzydło drzwi o szerokości min. 90cm w świetle. Współczynnik przenikania ciepła drzwi poniżej 1,3 W/m2K. Drzwi w odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.		

- UWAGI
- 1.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE !
 2. Zastosowany system stolarki powinien posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i być zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
 3. Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
 4. Stolarka w widoku od zewnątrz.
 5. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamków podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana – wykończenie ustalić z Inwestorem. Zamki patentowe wielozapadkowe. stopień zabezpieczeń i sposób zamykania ustalić z Inwestorem.
 6. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.
 7. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.
 8. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych poniżej 1,3W/m2K
 9. Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki ustalić w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie wykonawstwa.

/// Szkło przezielne, bezbarwne

		BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL–BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05		
Nazwa inwestycji ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUNCO–MIESZKALNE WRAZ Z BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY				
Inwestor GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY UL. JANA PAWŁA II 10 09–550 SZCZAWIN KOŚCIELNY				
Adres inwestycji GORZEWO–KOLONIA, GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2 OBRĘB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2				
Projektant mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14				
Sprawdzający mgr inż. arch. Julita Kopeć upr.nr MA/157/18				
Temat rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Skala 1 : 50		Data 15 03 2022	Numer A–13	Nr str 52