



OZNACZENIA

- zwody poziome i pionowe z DFe fi 8oc
- złącza kontrolne na wys.1,7m od terenu
- przewody odprowadzające w rurze ochronnej
- otok - bednarka stalowa ocynkowana 25x4 ułożona w ławie fundamentowej

WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

obiekt: kompleks sportowo-rekreacyjny "Moje Boisko ORLIK 2012" - budynek sanitarно-szatniowy		adres: miejscowość Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyński, dz. nr 112/2, 113/2, 114/2, 115/2	
nazwa rysunku: PB- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		skala: 1:100	
Branża: ELEKTRYCZNA	Rzut dachu- instalacja odgromowa		nr rys.: 3
	stanowisko: imię i nazwisko, nr uprawnień:		data: 03.2012r.
	projektant: tech.Halina Boruszewska upr.nr 107/92; MAZ/IE/3302/02		podpis:
sprawdzający: mgr inż. Marian Malowaniec upr.nr 45/93; MAZ/IE/7250/01		03.2012r.	