



W związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego dotyczącego „Zagospodarowania przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym” z dn. 06.05.2014 roku Gmina Szczawin Kościelny informuje:

Ad. 1 Oferenci mają wycenić wykonanie nawierzchni z płyt sześciokątnych gr. 15 cm w ilości 750 m² wykorzystanych z rozbiórki istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem w 100% materiału z rozbiórki z wykorytowaniem na gł. 20 cm, wykonaniem podsypki gr. 10 cm, wykonaniem krawężników na ławie betonowej w ilości 85 m. Rozbiórka nawierzchni nie jest objęta zakresem robót przewidzianych do wykonania przez Oferenta.

Ad 2. Widoczny na projekcie zagospodarowania terenu budynek przewidziany do rozbiórki nie jest objęty zamówieniem.


Ad 3. Zasypanie studni i studzienek kanalizacyjnych oraz demontaż słupów oświetleniowych nie jest objęte zamówieniem.

Ad 4. W ogrodzeniach nie są przewidziane do wykonania bramy i furtki.

Ad 5. Przykładowe ogrodzenie z plecionki drewnianej



Przykładowy płotek drewniany – ogrodzenie placu zabaw.



Ad. 6. Siatka powlekana powlekana, średnica drutu 2,8 mm, oczka 5 x 5 cm

WOJCI GMINY
J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki