

Szczawin Kościelny, dnia 17 listopada 2020 roku

Znak sprawy: **MG.271.3.3.2020**

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”

Zamawiający Gmina Szczawin Kościelny, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapytań, które wpłynęło do Zamawiającego:

Zapytanie Nr II (numeracja nadana przez Zamawiającego)

1. *„Proszę o sprecyzowanie wymogów dotyczących modułów fotowoltaicznych (minimalna moc, wymiary, wydajność itp.)*
2. *Proszę o sprecyzowanie wymogów dotyczących falowników fotowoltaicznych (wydajność, komunikacja, ekran itp.)*
3. *Proszę o informację na temat poszycia dachowego budynków, ilość konstrukcji naziemnych, informację czy wszystkie budynki to budynki mieszkalne osób fizycznych?”*

Odpowiedz:

Zamawiający – informuje, że zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie wszystkie elementy składowe i zaproponowane rozwiązania techniczne instalacji stanowią minimalne parametry i założenie techniczne, które muszą znaleźć odzwierciedlenie przy zaprojektowaniu i realizacji instalacji. Urządzenie powinny legitymować się parametrami technicznymi nie gorszymi niż przyjęte w rozwiązaniu koncepcyjnym i dokumentacji postępowania. Lokalizacje instalacji będą na posesjach prywatnych (osoby fizyczne) - patrz scan od 0001 do 0048.

Zapytanie Nr III (numeracja nadana przez Zamawiającego)

„W nawiązaniu do w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie zagadnień dotyczących części III zadania tj. dostawa, montaż i uruchomienie niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych – powietrzne pompy ciepła w ilości 4 szt. :



- Pkt 4 i 4.1 Załączonej dokumentacji technicznej wskazuje miejsce zabudowy jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu gospodarczym lub piwnicy, natomiast nie jest doprecyzowane gdzie ma znajdować się jednostka zewnętrzna, której naturalna lokalizacja znajduje się na zewnątrz budynku. Występują modele pomp ciepła powietrze-woda z możliwością montażu obu jednostek w pomieszczeniu kotłowni, natomiast może generować to dodatkowe problemy dla użytkowników związane z hałasem, odprowadzeniem skroplin oraz miejscem niezbędnym na instalację doprowadzającą i odprowadzającą powietrze do/z agregatu. W przypadku umieszczenia jednostki zewnętrznej na zewnątrz budynku nie ma potrzeby montażu króćców wymienionych w punkcie 4.2 dokumentacji., w takim razie czy Zamawiający dopuszcza się odstępstwa od montażu króćców powietrza DN 160mm?
- prosimy o odpowiedź czy zasobnik c.w.u. musi być wbudowany w jednostkę wewnętrzną, czy może być osobny, a jeżeli wbudowany to czy wymogiem jest zasobnik 300 l, gdyż z naszego doświadczenia wynika, iż wystarczyłby zasobnik 180 - 260 l (występujący u większości producentów), który jest w stanie zapewnić c.w.u. dla większości gospodarstw domowych (do indywidualnej weryfikacji podczas wizji lokalnej)?
- czy sugerowane moce pomp: 10 kW, 12 kW, 15 kW to dopuszczalne moce maksymalne, czy mogą być wartościami mieszczącymi się w zakresie mocy pomp inwerterowych np. 3,4 -12 kW; 3,4- 16 kW?"

Odpowiedz:

Wykonawca powinien zaprojektować rozwiązania techniczne instalacji powietrznej pompy ciepła, aby zostały zachowany cel i spełnione minimalne parametry przewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. odp. na zapytanie Nr II).

Zamawiający informuje, iż zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego (w przypadku rozbieżności między dokumentami o tej samej dacie, jako obowiązującą należy przyjąć treść SIWZ wraz z załącznikami).

WÓJT/GMINY

Barbara Stepniak

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@szczawin.pl