

Tablica RGNN

UWAGA

1. Przyjęte w niniejszym projekcie rozwiązania lub materiały traktuje się jako określenie parametrów danego rozwiązania bądź materiału za pomocą podania standardu. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań bądź materiałów, będących rynkowym odpowiednikiem z zastrzeżeniem, że:

- nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta technicznych,
- zagwarantują uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych,
- będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jeśli wprowadzenie rozwiązania zamiennego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawnych pozwoleń i uzgodnień.

Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

2. Kable i zabezpieczenia dobrano na podstawie mocy urządzeń wskazanych przez branżę sanitarną na etapie projektowania – te dobory muszą zostać zweryfikowane na etapie realizacji, wykonawca branży sanitarnej musi przekazać do wykonawcy branży elektrycznej dokumentację dla urządzeń sanitarnych, która będzie zawierała szczegółowe wytyczne producentów urządzeń odnośnie wymaganych przekrojów kabli, nastaw/amperażu i typu zabezpieczeń – powyższe dostosowanie jest w zakresie wykonawcy, wykonawca musi zabezpieczyć w budżecie kwotę na te dostosowanie i nie może być to podstawą roszczeń o roboty dodatkowe.



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gościnin, ul. Procka 44a, tel./faks (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY NA CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

Inwestor GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

UL. JANA PAWŁA II 10
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji GORZEWO-KOLONIA,

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
OBRĘB. EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2

Projektant

mgr inż. Tomasz Kosztowny
upr.nr MAZ/0225/PWBE/20

Sprawdzający

mgr inż. Sebastian Kamiński
upr.nr MAZ/0415/PWDE/11

Temat rysunku

Tablica RGNN

Skala	Data	Numer	Nr str
1 : 100	29.06.2021	E-11	...