



Numer obwodu	611	612	613	614	615	616	617
Opis	L1, L2, L3	L1	L2	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L3
Moc [kW]/Prąd [A]	4,98	1,56	1,56	2,1	1	1	0,1
Przewód	Cu/ 450/750V /H 5x10	Cu/ 450/750V /H 3x2,5	Cu/ 450/750V /H 3x2,5	Cu/ 450/750V /H 5x6	Cu/ 450/750V /H 5x6	Cu/ 450/750V /H 5x6	Cu/ 450/750V /H 3x2,5
Nazwa obwodu	P. ciepła dla CNW1	P. ciepła dla CNW2	P. ciepła dla CNW3	CNW1	CNW2	CNW3	wentylatory porter

NAZWA OBIEKTU

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

STRONA

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM
OPIEKUNCO-MIESZKALNE

IB

**BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH**

HOL-BUD sp. z o.o.

Gosłymin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Tablica RGWV

E-11

16/20