

## WYJAŚNIENIA

do projektu „ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI  
USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OSRODEK KULTURY  
W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM” – ETAP I

Ad. pkt. 1

W załączeniu rysunki zamienne rys. 1,2,5,6,8 wystarczająco czytelne i uzupełnione.

Ad pkt.2

W załączeniu kopie zaświadczeń o przynależności do OIIB

Ad pkt.3

W załączeniu Wnioski o określenie warunków przyłączenia do uzupełnienia przez Inwestora  
/Gminę Szczawin/ i złożenia w BOK „ENERGA-OPERATOR ODDZ. W Płocku

Ad pkt.4 , 5 ,6

Zasilanie kablowe złącza będzie odbywać się istn. liniami kablowymi  
2xYAKY4x95mm<sup>2</sup> z istn stacji S4-570. Montaż złącza kablowego będzie w gestii  
„ENERGI – OPERATORA” Oddz., w Płocku. /Widok i schemat złącza w załączeniu/.

Ad pkt. 7,8

W załączeniu zamienne /rozszerzone/ str.4,5,6,12 projektu wyczerpujące poruszone  
zagadnienia w /w pkt.

Ad. pkt 9

Uwzględniony na rys. nr1

Ad. pkt 10

Tak / ze względu na przewidywaną możliwość zmiany funkcji pomieszczenia/

Ad. pkt. 11

Instalację wykonać przewodami zgodnie z projektem.

Ad. pkt.12

Brak projektu klimatyzacji, którą ewentualnie przewiduje się w II-gim etapie a więc trudno  
zaprojektować instalację do tego czego nie ma. Rezerwę mocy i wyprowadzenie obwodu  
przewidziano w obliczeniach i na schemacie rozdzielni RG rys. 8 /zamienny/.

Ad.pkt 13

Tak. W opisie str. Nr6

Ad. pkt 14

Projekt przewiduje oprzewodowanie i gniazda także dla instalacji komputerowej.

Gostynin , dn. 14.04.2011r

.....