

Szczawin Kościelny, dnia 16.04.2025r.

Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania RGPiR.271.2.2025.ZP, którego przedmiotem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczawin Kościelny”, Gmina Szczawin Kościelny przesyła poniżej odpowiedzi dotyczące w/w postępowania.

Pytanie 1

W SWZ Zamawiający podał, że zakres prac obejmuje :

POŚ w technologii osadu czynnego,

POŚ w technologii złoza obrotowego,

POŚ w technologii złoza zraszanego.

Z udostępnionej dokumentacji jednoznacznie nie wynika w jakiej technologii na być POŚ zamontowana w danej lokalizacji objętej projektem. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie w formie zestawienia w jakiej technologii ma być wykonana POŚ przypisana do danej posesji.

Odpowiedź 1

Zamawiający udostępnia stosowne zestawienie.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie do zamówienia względem opisów technicznych dokumentacji projektowej. W opisie zamówienia jest napisane że zaprojektowane zostały oczyszczalnie w trzech różnych technologiach, w zależności od lokalizacji: złoza obrotowe, złoza zraszane, osad czynny. Z opisów technicznych w dokumentacji projektowej wynika że wszędzie jest zaprojektowana technologia złożeń zraszanych. Prosimy o określenie czy wszędzie mają być złoza zraszane czy tak jak w opisie do zamówienia trzy różne technologie. W przypadku trzech różnych technologii prosimy o zamieszczenie zestawienia z którego będzie wynikało w jakich lokalizacjach ma zostać zastosowana jaka technologia, oraz informacje dotyczące wielkości oczyszczalni w danej lokalizacji wyrażonej w liczbie rlm, jak

również informacje czy ma być to oczyszczalnia z odpływem grawitacyjnym, czy też z odpływem ciśnieniowym ścieków oczyszczonych do gruntu.

Odpowiedź 2

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

46 szt. POŚ w technologii złoża zraszanego,

27 szt. POŚ w technologii złoża obrotowego,

1 szt. POŚ w technologii osadu czynnego.

Liczba RLM jest podana w dokumentacji projektowej dla danej nieruchomości. Oczyszczalnie są z odpływem ciśnieniowym ścieków oczyszczonych do gruntu. Zamawiający udostępnia stosowne zestawienie.

WÓJT GMINY
B. Stępień
Barbara Stępień