

Szczawin Kościelny, 17.06.2025 r.

Gmina Szczawin Kościelny  
ul. Jana Pawła II 10  
09 – 550 Szczawin Kościelny

### **Wg rozdzielnika**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na wykonanie Inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny”

#### **Pytanie 1**

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych, jednocześnie nie udostępnia obliczeń referencyjnych, ani danych wsadowych umożliwiających wykonanie takich obliczeń. Wykonawca prosi o udostępnienie brakujących dokumentów umożliwiających przygotowanie oferty, oraz przesunięcie terminu składania ofert o czas w jakim dokumenty te nie były udostępnione wykonawcom.

Wykonawca prosi o udostępnienie danych wsadowych w formatach edytowalnych.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający udostępnia obliczenia fotometryczne.

#### **Pytanie 2**

Zamawiający określa, że przedmiot zamówienia obejmuje modernizację opraw. Jednocześnie w OPZ Zamawiający opisuje standardy w jakich ma zostać sporządzony audyt - pomimo, że w dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił audyt.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawcy w ramach przedmiotu Zamówienia zobligowani są do wykonania audytu, jeśli tak to w jakim celu, skoro Zamawiający dysponuje już takowym?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający nie wymaga wykonania audytu oświetleniowego.

#### **Pytanie 3**

Czy wszystkie modernizowane oprawy są oprawami drogowymi, czy też wśród modernizowanych opraw znajdują się oprawy parkowe/ stylizowane?

Jeśli tak, to czy oprawy tego typu również muszą spełnić wszystkie minimalne parametry opraw, wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 3**

Zgodnie z wykazem wynajętych opraw (Załącznik nr 10 do postępowania) występuje 1 szt. oprawy parkowej wymagana do wymiany. Wymagania dla opraw parkowych mają być tożsame z tymi zawartymi w załączniku nr 7 do postępowania z pominięciem:

- klosza ze szkła hartowanego (dopuszcza się klosz z poliwęglanu)
- regulacji pochylenia.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującej treści SWZ: Zamawiający w rozdz. III pkt. 1 SWZ wskazał następującą treść: "Instalowane oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy." Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu sterowania oświetleniem, czy tylko dostarczenia opraw wyposażonych w gniazda Zhaga, które pozwolą w przyszłości na możliwość instalacji zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający wymaga dostarczenia opraw wyposażonych w gniazda Zhaga, które pozwolą w przyszłości na możliwość instalacji zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

Pytanie 5

Czy dopuszczają Państwo oprawy wyprodukowane poza UE, ale spełniające normy europejskie i posiadające certyfikaty ENEC i ENEC+, z pewnością zwiększy to konkurencyjność i obniży kwotę całkowitą realizacji.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający dopuszcza oprawy wyprodukowane poza UE, Zamawiający dopuszcza oprawy wyprodukowane poza UE, natomiast zastrzega obowiązek stosowania opraw dopuszczonych do użycia na terenie UE spełniające normy europejskie i posiadające certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i"

Pytanie 6

Czy dysponują Państwo wykazem dobranych opraw wraz z ich ilościami i mocami? Czy oprawy opis przedmiotu zamówienia odnosi się bezpośrednio do proponowanego jako najkorzystniejszy wariant nr II z audytu?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający udostępnia obliczenia fotometryczne, które stanowią wykaz dobranych opraw.

Pytanie 7

Ze względu na Boże Ciało i chęć złożenia oferty, bardzo prosimy o dodatkowy czas na przygotowanie i przełożenie terminu oferty do 27.06 (piątek).

**Odpowiedź 7**

Zamawiający bierze pod uwagę zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 8

Oprawa musi posiadać możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją pochylenia od -150 do +150,- prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli -15 st do +15 st a 0 dopisane jest jako stopień?

**Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, że w wymaganiach wystąpiła omyłka pisarska i miał na myśli regulację pochylenia od -15 stopni do +15.

Pytanie 9

W OPZ Zamawiający podaje wymaganą regulację pochylenia opraw od -150 do +150, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podany zapis jest omyłką pisarską, a Zamawiający miał na myśli przedział kątów od -15 do +15 stopni

**Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje, że w wymaganiach wystąpiła omyłka pisarska i miał na myśli regulację pochylenia od -15 stopni do +15.

Pytanie 10

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć oprawy oświetleniowe wyposażone w sterownik sterowania oświetleniem i system zarządzania oświetleniem.

**Odpowiedź 10**

Zamawiający wymaga dostarczenia opraw wyposażonych w gniazda Zhaga, które pozwolą w przyszłości na możliwość instalacji zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

#### Pytanie 11

W przypadku potwierdzenia wymagania dotyczącego dostarczenia opraw wraz ze sterownikami i systemem Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wymóg: "Wyżej wymienione certyfikaty muszą obejmować zarówno oprawę jak i system sterowania" dotyczy konieczności posiadania sterowników systemu sterowania na liście komponentów do certyfikatów ENEC / ENEC+

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający informuję, że w ramach niniejszego zamówienia nie wymaga dostarczenia opraw wraz z systemem sterowania. Wymagane jest wyłącznie dostarczenie opraw wyposażonych w gniazdo Zhaga, które pozwolą w przyszłości na możliwość instalacji zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

#### Pytanie 12

W dokumencie "załącznik nr 9 Audyt Oświetlenie Uliczne" wskazane jest, że jednym z załączników do niniejszego dokumentu są obliczenia referencyjne, na podstawie których został przygotowany audyt. Wykonawca jednak nie znalazł w żadnym dokumencie wspomnianych obliczeń. Prosimy o udostępnienie brakującego załącznika. Obecnie wykonawcy nie posiadają żadnych materiałów, na podstawie których mogliby przygotować obliczenia, które są wymagane jako przedmiotowy środek dowodowy. Prosimy o udostępnienie obliczeń w wersji edytowalnej.

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający udostępni obliczenia fotometryczne.

#### Pytanie 13

Proszę o informację czy Certyfikaty ENEC/ENEC+ mogą być wydawane przez akredytowane laboratoria z siedzibą w Chinach, zgodnie z oficjalną informacją na stronie [enec.com: https://enec.com/testing-laboratories/](https://enec.com/testing-laboratories/)

#### **Odpowiedź 13**

Zamawiający wymaga dostarczenia nowych opraw oświetleniowych wyprodukowanych na terenie UE lub dopuszczonych do użycia na terenie UE posiadające certyfikaty ENEC, ENEC+,

ZD4i oraz spełniające wszystkie założenia Regulaminu 9 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Pytanie 14

Zamawiający w audycie pod tabelką z doborem mocy opraw do poszczególnych sytuacji oświetleniowych ( str. 10) zawarł zapis: Obliczenia fotometryczne przedstawione w załączniku nr 2 - brak jest tego załącznika prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 14**

Zamawiający udostępni obliczenia fotometryczne.

Pytanie 15

Czy zapis dot. wymagania wydania certyfikatu przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE dotyczy jedynie Certyfikatu ZD4i?

**Odpowiedź 15**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. nr 13.

Pytanie 16

Czy mogą Państwo udostępnić pliki z obliczeniami fotometrycznymi?

**Odpowiedź 16**

Zamawiający udostępni obliczenia fotometryczne.

Pytanie 17

Jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych w formacie pdf i edytowalnym, natomiast w żadnym miejscu dokumentacji nie zostały zawarte obliczenia referencyjne lub dane geometryczne na podstawie których można powyższe obliczenia wykonać. Zamawiający udostępnił jedynie tabelę zawierającą nazwy sytuacji oświetleniowych, klas oświetleniowych dla danych sytuacji i ilości lamp jednakże nie są to wystarczające dane do sporządzenia obliczeń. Wykonawca prosi o udostępnienie niezbędnych danych do wykonania obliczeń lub wykreślenie wymogu wykonania obliczeń fotometrycznych w ramach przedmiotowych środków dowodowych.

**Odpowiedź 17**

Zamawiający udostępni obliczenia fotometryczne.