

Szczawin Kościelny, 18.06.2025 r.

Gmina Szczawin Kościelny  
ul. Jana Pawła II 10  
09 – 550 Szczawin Kościelny

### **Wg rozdzielnika**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na wykonanie Inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny”

#### **Pytanie 1**

Czy istnieje możliwość poprawienia omyłek pisarskich w Projekcie umowy, tj.:

- 1) w § 2 ust. 4 – zamiast „ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)” powinno być „ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)”;
- 2) w § 7 ust. 1 – zamiast „montaż lamp solarnych” powinno być „montaż opraw oświetleniowych LED”;
- 3) w § 7 ust. 4 – zamiast „montażu lamp solarnych” powinno być „montażu opraw oświetleniowych LED”;
- 4) w § 14 I. Wersja: pieniądź ust. 2 – zamiast „z zastrzeżeniem ust. 4” powinno być „z zastrzeżeniem ust. 3”;
- 5) w § 19 ust. 1 – zamiast „ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1360 ze zm.)” powinno być „szczegółności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)”

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający poprawi omyłki pisarskie w Projekcie umowy dotyczące w/w punktów.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający posługując się w § 2 ust. 1 Projektu umowy sformułowaniem „oprawy oświetleniowe będą zdalnie sterowane” miał na myśli, że „będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji” jak wskazano w rozdz. III ust. 1 SWZ, czy może

jednak Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia wykonanie systemu zarządzania oświetleniem?

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający posługując się w § 2 ust. 1 Projektu umowy sformułowaniem „oprawy oświetleniowe będą zdalnie sterowane” miał na myśli, że „będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji” jak wskazano w rozdz. III ust. 1 SWZ.

### **Pytanie 3**

Czy istnieje możliwość zastąpienia aktualnej treści § 8 ust. 6 lit. a), treścią stanowiącą standardową praktykę kontraktową: „a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

I. Jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz wyznaczyć technicznie i organizacyjnie uzasadniony termin ich usunięcia,

II. Jeżeli nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) – Zamawiający odbierze przedmiot umowy, wyznaczając technicznie i organizacyjnie uzasadniony termin ich usunięcia”

### **Odpowiedź 3**

Istnieje możliwość zastąpienia aktualnej treści § 8 ust. 6 lit. a) treścią zapisaną powyżej.

### **Pytanie 4**

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 8 ust. 6 lit. b) pkt II Projektu umowy poprzez uzupełnienie fragmentu „lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi” sformułowaniem „lub żądać wykonania przedmiotu umowy bądź jego części po raz drugi”?

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający doprecyzowuje treść § 8 ust. 6 lit. b) pkt II Projektu umowy poprzez uzupełnienie fragmentu „lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi” sformułowaniem „lub żądać wykonania przedmiotu umowy bądź jego części po raz drugi”?

### **Pytanie 5**

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 8 ust. 7 Projektu umowy poprzez dodanie na końcu, jako ostatnie zdanie: „Wszelkie wyznaczone terminy będą terminami technicznie i organizacyjnie uzasadnionymi”?

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na doprecyzowanie § 8 ust. 7 Projektu umowy poprzez dodanie na końcu, jako ostatnie zdanie: „Wszelkie wyznaczone terminy będą terminami technicznie i organizacyjnie uzasadnionymi”, jednakże należałoby zaznaczyć, że wszelkie terminy wskazane w protokole powinny umożliwiać techniczne i organizacyjne wykonanie zadania.

### **Pytanie 6**

W § 9 ust. 12 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu umowy”.

Tymczasem, zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 p.z.p.: „Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia”. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że termin wykonania zamówienia określono na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, Projekt umowy MUSI zawierać postanowienia dot. zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianami cen materiałów/ kosztów realizacji (tzw. klauzula waloryzacyjna). Czy istnieje zatem możliwość dodania odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej (zgodnej z dyspozycją art. 439 p.z.p.) w treści § 10 Projektu umowy?

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający doda odpowiednią klauzulę waloryzacyjną zgodnej z dyspozycją art. 439 p.z.p.) w treści § 10 Projektu umowy

### **Pytanie 7**

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 10 ust. 2 pkt 1) Projektu umowy poprzez dodanie na końcu, jako ostatnie zdanie: „Strona, do której wpłynął wniosek udzieli na niego odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania”?

### **Odpowiedź 7**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu, jako ostatnie zdanie: „Strona, do której wpłynął wniosek udzieli na niego odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania

### **Pytanie 8**

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 10 ust. 2 pkt 2) Projektu umowy poprzez dodanie po zdaniu „Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiającego”, zdania: „Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania”?

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zdania „Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania”

#### **Pytanie 9**

W § 11 ust. 5 Projektu umowy, Zamawiający wskazał: „Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do naprawy i usunięcia usterek w ciągu 2 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego”. Czy istnieje możliwość modyfikacji treści ust. 5 poprzez zastosowanie rozgraniczenia, tj. „(...) do przystąpienia do naprawy w ciągu 2 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego oraz do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili przystąpienia do naprawy, chyba że z przyczyn o obiektywnym charakterze konieczne będzie ustalenie przez Strony innego technicznie i organizacyjnie uzasadnionego terminu”? Jest to o tyle istotne, że na termin usunięcia usterek w okresie gwarancji ma wpływ wiele czynników niezależnych od woli i należytej staranności Stron, np. warunki atmosferyczne, rynkowa dostępność materiałów itp.

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 11 ust. 5 Projektu umowy w następujący sposób „Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do naprawy i usunięcia usterek w ciągu 2 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, chyba że z przyczyn o obiektywnym charakterze konieczne będzie ustalenie przez Strony innego technicznie i organizacyjnie uzasadnionego terminu”?

#### **Pytanie 10**

W § 12 ust. 1 Projektu umowy, Zamawiający określił kary związane z przekroczeniem terminów jako kary „za opóźnienie” w skali „za każdy dzień opóźnienia”. Tymczasem, zgodnie z treścią art. 433 pkt 1) p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać „odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”. W związku z powyższym, czy istnieje możliwość każdorazowego zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” oraz sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” sformułowaniem „za każdy dzień zwłoki”? Biorąc powyższe pod uwagę, czy

istnieje również możliwość każdorazowego zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w treści § 13 ust. 3 Projektu umowy?

**Odpowiedź 10**

Istnieje możliwość każdorazowego zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” oraz sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” sformułowaniem „za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 11

Czy istnieje możliwość modyfikacji treści § 12 ust. 2 lit. a) Projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu „przez Zamawiającego” sformułowaniem „przez którąkolwiek ze Stron”?

**Odpowiedź 11**

Zamawiający informuje, iż nie istnieje możliwość modyfikacji treści § 12 ust. 2 lit. a) Projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu „przez Zamawiającego” sformułowaniem „przez którąkolwiek ze Stron”?

Pytanie 12

Czy istnieje możliwość modyfikacji oraz doprecyzowania treści § 12 ust. 4 Projektu umowy poprzez wskazanie: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”?

**Odpowiedź 12**

Istnieje możliwość modyfikacji oraz doprecyzowania treści § 12 ust. 4 Projektu umowy poprzez wskazanie: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”

Pytanie 13

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 13 ust. 1 Projektu umowy poprzez wskazanie: „(...) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy”?

**Odpowiedź 13**

Nie istnieje możliwość doprecyzowania treści § 13 ust. 1 Projektu umowy poprzez wskazanie: „(...) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy”

Pytanie 14

Czy istnieje możliwość modyfikacji treści § 13 ust. 5 zd. 1 Projektu umowy poprzez zastąpienie jego aktualnej treści, treścią: „Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie”?

#### **Odpowiedź 14**

Nie istnieje możliwość modyfikacji treści § 13 ust. 5 zd. 1 Projektu umowy poprzez zastąpienie jego aktualnej treści, treścią: „Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie”

#### **Pytanie 15**

Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści § 13 ust. 5 Projektu umowy poprzez dodanie na końcu, jako ostatnie dwa zdania: „Zamawiający dokona odbioru prawidłowo wykonanej części zamówienia oraz zapłaci za nie wprost proporcjonalną część należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, należne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odpowiednie kary umowne”?

#### **Odpowiedź 15**

Nie istnieje możliwość doprecyzowania treści § 13 ust. 5 Projektu umowy poprzez dodanie na końcu, jako ostatnie dwa zdania: „Zamawiający dokona odbioru prawidłowo wykonanej części zamówienia oraz zapłaci za nie wprost proporcjonalną część należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, należne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odpowiednie kary umowne”. W tym zakresie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

#### **Pytanie 16**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka jest maksymalna sumaryczna moc wszystkich oprow. W załącznikach występują różne wartości.

#### **Odpowiedź 16**

Zamawiający udostępnia załącznik z wykazem oprow oświetleniowych, który wraz z tabelą znajdującą się w pkt. 6.4. audytu oświetleniowego pozwala na obliczenie mocy aktualnie występujących oprow przeznaczonych do modernizacji.

#### **Pytanie 17**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. Zamawiający opublikował obliczenia fotometryczne tuż przed świętem Bożego Ciała, co zbiegło się z rozpoczęciem intensywnego okresu urlopowego. Dokumenty te mają charakter kluczowy dla prawidłowego

przygotowania ofert, w związku z czym wykonawcy mogli faktycznie rozpocząć prace nad ofertami dopiero 23 czerwca. Wydłużenie terminu umożliwi wszystkim wykonawcom rzetelne zapoznanie się ze zmianami w dokumentacji przetargowej, odpowiedziami na pytania oraz przygotowanie kompletnych i konkurencyjnych ofert.

#### **Odpowiedź 17**

Termin został wydłużony do 27.06.2025r. do godz. 12:00

#### **Pytanie 18**

W celu możliwości przystąpienia do postępowania większej ilości Wykonawców - przez co Zamawiający ma możliwość otrzymania najkorzystniejszej oferty cenowej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o kilka dni.

#### **Odpowiedź 18**

Termin został wydłużony do 27.06.2025r. do godz. 12:00

#### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem ilości opraw przewidzianych do zastosowania w poszczególnych lokalizacjach (sytuacjach), zgodnym z przeprowadzonymi obliczeniami fotometrycznymi? Udostępnienie takiego zestawienia ułatwi prawidłowe sporządzenie wyceny oraz pozwoli na potwierdzenie poprawnej liczby opraw dla każdej lokalizacji, co jest szczególnie istotne przy tak dużej skali zamówienia i pozwoli uniknąć potencjalnych błędów ilościowych.

#### **Odpowiedź 19**

Zamawiający udostępni załącznik z wykazem opraw oświetleniowych

#### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia na etapie składania ofert wyłącznie Kart Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje zgodności oraz obliczenia fotometryczne mogłyby zostać dostarczone na etapie realizacji umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwiązań modernizacyjnych proponowanych przez Wykonawcę, przeprowadzanej przez Energa Oświetlenie — w zakresie zastosowanych materiałów oraz zgodności obliczeń fotometrycznych z wymaganiami określonymi w SIWZ? Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za dostarczenie opraw spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ.

#### **Odpowiedź 20**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości** załączenia na etapie składania ofert wyłącznie Kart Technicznych oprav, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje zgodności oraz obliczenia fotometryczne mogłyby zostać dostarczone na etapie realizacji umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwiązań modernizacyjnych proponowanych przez Wykonawcę, przeprowadzanej przez Energa Oświetlenie — w zakresie zastosowanych materiałów oraz zgodności obliczeń fotometrycznych z wymaganiami określonymi w SIWZ

#### Pytanie 21

Jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych w formacie pdf i edytowalnym, natomiast w żadnym miejscu dokumentacji nie zostały zawarte obliczenia referencyjne lub dane geometryczne na podstawie których można powyższe obliczenia wykonać. Zamawiający udostępnił jedynie tabelę zawierającą nazwy sytuacji oświetleniowych, klas oświetleniowych dla danych sytuacji i ilości lamp jednakże nie są to wystarczające dane do sporządzenia obliczeń. Wykonawca prosi o udostępnienie niezbędnych danych do wykonania obliczeń lub wykreślenie wymogu wykonania obliczeń fotometrycznych w ramach przedmiotowych środków dowodowych

#### **Odpowiedź 21**

Zamawiający udostępnił obliczenia fotometryczne a teraz udostępni wykaz oprav w podziale na sytuacje.

#### Pytanie 22

Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem ilości oprav przewidzianych do zastosowania w poszczególnych lokalizacjach (sytuacjach), zgodnym z przeprowadzonymi obliczeniami fotometrycznymi? Udostępnienie takiego zestawienia ułatwi prawidłowe sporządzenie wyceny oraz pozwoli na potwierdzenie poprawnej liczby oprav dla każdej lokalizacji, co jest szczególnie istotne przy tak dużej skali zamówienia i pozwoli uniknąć potencjalnych błędów ilościowych.

#### **Odpowiedź 22**

**Zamawiający udostępni załącznik z wykazem oprav oświetleniowych**

#### Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia na etapie składania ofert wyłącznie Kart Technicznych oprav, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje zgodności oraz obliczenia fotometryczne mogłyby zostać dostarczone na etapie realizacji

umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwiązań modernizacyjnych proponowanych przez Wykonawcę, przeprowadzanej przez Energa Oświetlenie — w zakresie zastosowanych materiałów oraz zgodności obliczeń fotometrycznych z wymaganiami określonymi w SIWZ? Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za dostarczenie opraw spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ.

### **Odpowiedź 23**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości załączenia na etapie składania ofert wyłącznie Kart Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje zgodności oraz obliczenia fotometryczne mogłyby zostać dostarczone na etapie realizacji umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwiązań modernizacyjnych proponowanych przez Wykonawcę, przeprowadzanej przez Energa Oświetlenie — w zakresie zastosowanych materiałów oraz zgodności obliczeń fotometrycznych z wymaganiami określonymi w SIWZ

### **Pytanie 24**

Udostępnione przez Zamawiającego obliczenia fotometryczne ujawniły geometrie dróg z nawisami sięgającymi nawet -19,5m co wymusza na wykonawcach stosowanie wysokich mocy oraz dużych kątów montażu opraw oświetleniowych - co z kolei prowadzi do niekorzystnego zjawiska zanieczyszczenia światłem (którego ograniczenie narzuca norma PN-EN 13201). Klasy oświetleniowe dobrane w udostępnionym audycie są nieadekwatne do oświetlanych dróg, a w wielu przypadkach wręcz sprzeczne z normą oświetleniową, która wprost informuje, że stosowanie klas C powinno mieć miejsce dla stref konfliktowych, a nie zwykłych jezdni. Z audytu wynika również, że nowo montowane oprawy LED będą miały w wielu przypadkach wyższą moc niż stare oprawy sodowe, co jest skrajnie nieekonomiczne. Wykonawca wnosi o obniżenie źle dobranych w audycie klas oświetleniowych, co pozwoli Wykonawcom na zmniejszenie mocy oferowanych opraw, zmniejszenie zjawiska zanieczyszczenia światłem i pozwoli na lepszy odbiór oświetlenia przez mieszkańców Gminy

### **Odpowiedź 24**

Audyt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.

ZASTĘPCA WÓJTA

*Zbigniew Filipiak*