

Szczawin Kościelny dnia, 01.02.2023r.

Warunki techniczne

**Gmina Szczawin Kościelny podaje warunki techniczne na wykonanie projektu
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów”**

1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PCV PN 10 o średnicy 110 mm oraz z rur PEHD-RC o średnicy 110 mm.
2. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci DN110 z rur PCV na terenie działki nr 59 i 97 (obręb nr 0009 Helenów).
3. Przebieg projektowanej sieci wodociągowej zlokalizować w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Sieć zlokalizować w poboczu drogi. W przypadku lokalizacji sieci pod nawierzchnią drogi wodociąg wykonać metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni drogi.
4. Na sieci p/poż zaprojektować hydranty nadziemne DN 80 z zasuwami odcinającymi.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Zbigniew Filipiak